

DELTA – TECH
Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság

TŰZVÉDELMI
SZABÁLYZAT

2024.

DELTA – TECH KFT

BALASSAGYARMAT
IPARI PARK 5.

Tartalomjegyzék

	oldal
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK	3
I./1. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS FELADATA	5
I./2. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA	5
I./3. A TŰZVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS VEZETŐK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI	6
II. A TŰZVÉDELMI FELADATOK PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSÁNAK RENDJE	10
III. OKTATÁS, A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	10
IV. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, SZEMLE, FELÜLVIZSGÁLAT RENDJE	12
V. LÉTESÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	15
VI. GÉPI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI	19
VII. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, FELSZERELÉSEK	20
VIII. MAGATARTÁSI ELŐÍRÁSOK TŰZ ESETÉN	24
IX. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	27
X. KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS	28
XI. TŰZVÉDELMI BIZTONSÁGI JELEK ELHELYEZÉSI TERVE	29
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	30
MELLÉKLETEK, ÉS TŰZVÉDELMI IRATMINTÁK	

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

- **A tűz** (tüzeset): az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
- **Tűz elleni védekezés** (a továbbiakban: tűzvédelem): a tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
- **Tűzmelegedés**: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;
- **Tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány**: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, továbbá a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak;
- **Tűzoltási feladat**: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
- **Tűzvizsgálat**: a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul;
- **Alapterület**: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület, (OTSZ);
- **Építmény**: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetészerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). (1997. évi LXXVIII. Törvény);
- **Épület**: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. (1997. évi LXXVIII. Törvény);
- **Helyiség**: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér;
- **Közösségi épület**: minden olyan épület, amely nem minősül, lakó-, tárolási-, ipari-, mezőgazdasági épületnek;
- **Kockázati osztály**: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás;
- **Kockázati egység**: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe;
- **Létesítmény**: az egy telken álló építmények és szabad terek összessége (OTSZ);
- **Műtárgy**: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások). (1997. évi LXXVIII. Törvény);
- **Szabadtér**: a helyiségnek nem minősülő térség, - beleértve a nyitott fedett tereket, - ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek;
- **Szabadtéri tárolóterület**: anyagok, termékek, tárgyak tárolására és igény szerint azok időjárás elleni védelmére szolgáló, épületen kívüli terület; nem minősül szabadtéri tárolóterületnek a

gépjárműparkoló, a gépjármű telken való elhelyezése és az épület tetőfödémén kialakított tárolóterület (OTSZ);

- **Tűzszakasz:** az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki (OTSZ);
- **Mértékadó tűzszakasz:** a létesítmény legnagyobb oltóvízigényű tűzszakasza (OTSZ);
- **Tűztávolság:** a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság (OTSZ);
- **Tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés:** az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;
- **Tűzveszélyes tevékenység:** az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladóhőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár (OTSZ);
- **Tűzveszélyességi fokozat:** az éghető folyadékoknak és olvadékoknak a lobbanáspontjuktól és az üzemi hőmérsékletüktől függő, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti kategóriája;
- **Tűzveszélyességi osztály:** az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi, (OTSZ).

A vonatkozó rendeletek, jogszabályok az alábbiak:

- 1996. XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
- 54/2014. (XI. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, továbbiakban: OTSZ
- 101/2023. BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról
- 45/2011. (XII.07.) BM rendelet Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágakról, munkakörökről ...
- 39/2011.(XI.15.) BM rendelet, a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól
- 239/2011. (XI. 18.) Korm. Rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
- 259/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a tűzvédelmi bírságról.
- 21/2016. (VI.9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Vonatkozó Nemzeti Szabványok:

- MSZ EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek.
- MSZ 595 Építmények tűzvédelme.
- MSZ 15631 Tűzvédelmi jelzőablak.
- MSZ 17066 Biztonsági szín és alakjelek.
- MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szabványsorozat (Villamos berendezések létesítési szabványai)
- MSZ HD 60364 7-712 :2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek
- MSZ 1600 sorozat érvényben levő szabványai, Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V – nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések számára

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A **DELTA - TECH Mérnöki Iroda Kft**, Balassagyarmat, Ipari Park 5. tűzvédelmi feladatait - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel, valamint a tűzvédelmi szabályzatról szóló 101/2023.(XII.29.) BM rendelettel, és a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzattal, továbbiakban OTSZ, összhangban, - az alábbiakban határozom meg:

I./1. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS FELADATA

A Tűzvédelmi Szabályzat a **DELTA – TECH Mérnöki Iroda Kft**, (2660 Balassagyarmat, Ipari Park 5.) alapvető tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között a kft sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését, a kft

székhelyén, 2660 Balassagyarmat, Ipari park 5.

valamint alábbi telephelyein:

DELTA 2 telephely, 2660 Balassagyarmat, Ipari park 7.

Kutatás-Fejlesztési Központ fióktelephely, 9027 Győr, Kőrösfű út 7.

A kft fő tevékenységi köre: egyedi célgépek, gyártósorok tervezése és gyártása. A tervezés irodai munkahelyeken történik. A gyártás során lakatos, forgácsolási, hegesztési, gépészeti és elektromos szerelési munkák sorozatával készítik el a gépek alkatrészeit a kialakított szakműhelyekben. Ezután az összeszerelő műhelyekben végzik el a gépek készre szerelését, majd üzemi próbáját, próbaüzemét. A dolgozók munkát végeznek továbbá a megrendelő telephelyén a gépek, gépsorok telepítésekor, illetve garanciális munkavégzés során.

Ezek alapján a Szabályzat tartalmazza:

- a./ a tűzvédelmi szervezeti, működési és eljárási szabályokat
- b./ a használati, magatartási viszonyokat, hatásköröket
- c./ a megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat, azok végrehajtásának módját
- d./ a vezetők és dolgozók tűzvédelmi feladatait, ellenőrzési kötelezettségüket
- e./ továbbá mindazokat a követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló jogszabályok ide utalnak, valamint azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a tűzvédelmi szabályzatba, de szabályozásuk a kft sajátosságai miatt szükséges és indokolt.

I./2. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

- a./ A Szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály, (beosztásra való tekintet nélkül) kötelező érvényű, és **területi**, valamint **személyi** hatálya vonatkozásában kiterjed:
 - a kft-hez tartozó saját és esetenként bérelt létesítményekre, továbbá a szállításra és tárolásra
 - az épületen belüli különböző funkciókat ellátó helyiségekre: iroda, műhely, raktár stb.
 - a kft-nél állandó vagy ideiglenes jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, még akkor is, ha a kft telephelyén kívül, más létesítményben, illetve szabad téren végzik a munkát,

- valamint a kft területén bármilyen céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző (ellenőrző, szolgáltatást igénybevevő, szállító, szerződés alapján munkát végző, más vállalkozás alkalmazásában álló javító, karbantartó stb.) személyre.
- b./ A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a hatóság részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárást, a Kft részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után.
- c./ A szabályzat időbeli hatálya:
A szabályzatban foglaltakat
2024. október 01.-től visszavonásig
kell alkalmazni, egyidejűleg a 2021. február 22.-én kiadott, többször módosított Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.
- d./ A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak az Ügyvezető engedélyével lehet.

I./3. A TŰZVÉDELMI MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS VEZETŐK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

a./ AZ ÜGYVEZETŐ FELADATAI

- Az **Ügyvezető** egy személyben felelős az irányítása alá tartozó létesítmény mindenkori tűzvédelmi helyzetéért, valamint a tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi előírások (rendeletek, szabványok) maradéktalan betartásáért, betartatásáért.
- A létesítmény üzemeltetésével, működtetésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körökkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
- Elkészíteti és jóváhagyja a kft **TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT** – át, melyben szabályozza a munkahelyre, a tevékenységre, a munkavégzésre vonatkozó, a technológia sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezést, annak végrehajtási módját.
- Biztosítja állandó és alkalmi munkavállalói részére a tűzvédelmi oktatást, továbbképzést, továbbá gondoskodik arról, hogy azok munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket foglalkoztatásuk előtt elsajátítsák, tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
- Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzések lehetőségét.
- A tűzvédelmi szabályokat megszegő munkavállalókkal, vállalkozókkal szemben különböző intézkedéseket foganatosít (pl. felfüggeszti ill. felmondja munkájukat) illetve súlyosabb esetben szabálysértési eljárást kezdeményez.
- Irányítási területén minden olyan változást (pl. épület átalakítást), amely a létesítmény tűzvédelmi helyzetére kihatással van, ezen tűzvédelmi szabályzatban rögzíti, új szabályokat ír elő, a változás mértékének megfelelően a Tűzoltóság felé a változás előtt 15 napos határidővel bejelenti azt, illetve a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi.
- Kialakítja a kft tűzvédelmi szervezetét és biztosítja a működéshez, képzéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges tárgyi, anyagi feltételeket.
- Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét.

- Közvetlen irányítást, felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi feladat végrehajtására kijelölt tűzvédelmi megbízott alkalmazott tevékenysége felett.
- A tűzvédelmi megbízott személyében biztosítja a rendszeres tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtását.
- Tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező munkavállaló/vállalkozó részére megbízást ad a tűzvédelmi előadói feladatok ellátására.
- Akadályoztatása esetén jelen szabályzatban kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét, akit rendszeresen beszámoltat a végzett munkáról.
- Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal értékeli a tűzvédelmi helyzetet, tevékenységet.
- Intézkedik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések fejlesztéséről, a létesítmény tűzvédelmi állapotának megfelelő szinten való tartásáról.
- Szükség esetén szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást, írásos utasítást ad ki és végrehajtását a tűzvédelmi megbízott útján rendszeresen ellenőrizteti.
- A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben a kft tűzvédelmi megbízottjával együtt köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.

b./ A TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK FELADATAI

TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT

A kft területén 3 fő tűzvédelmi megbízott kinevezése indokolt a telephelyek száma, és műszak beosztás alapján.

A tűzvédelmi megbízott kinevezési és felmentési jogát az ügyvezető gyakorolja.

Kinevezett tűzvédelmi megbízottak a kft

balassagyarmati központi székhelyén és telephelyén: ***Osztrólczki László***

Hírei Tamás

győri fiók telephelyén:

Joó Ernő

Feladatai:

- Távollétében tűzvédelmi területen helyettesíti az Ügyvezetőt, ilyenkor a tűzvédelmi feladata – és jogköre az adott telephelyre megegyezik az Ügyvezetőével.
- Kísérje figyelemmel a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok, előírások, a vonatkozó tűzvédelmi utasítások betartását.
- Segítse elő, hogy munkatársai megismerjék a munkahelyük jellegének megfelelő előírásokat, az elhelyezett tűzoltó készülékek használatát és a tűz esetén végzendő feladatokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a tűzoltó eszközök, készülékek állandó jelleggel hozzáférhetőek legyenek, a közlekedési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok ne legyenek eltorlaszolva.
- Tűzveszélyes munkavégzés esetén ellenőrizze a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek írásos meghatározását (a tűzgyújtási engedély kiadását), ennek hiányában akadályozza meg a munkavégzést.
- Ellenőrizze és tartassa be a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket.
- A napi munka befejezése után a vonatkozó tűzvédelmi utasítások, előírások alapján gondoskodjon a tűzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenőrzéséről.

- Ellenőrizze a takarítások elvégzését.
- Ellenőrizze a tűzoltó készülékek meglétét, üzemképességét és hozzáférhetőségét.
- Ellenőrizze az elektromos berendezések, helyiségek áramtalanításának megtörténtét.
- Ellenőrizze a dohányzási tilalom betartását.
- A tűzvédelmi szabálytalanságot jelentse az ügyvezetőnek, és az észlelt hiányosságot szüntesse meg a munkahely elhagyása előtt.
- A győri fióktelephelyen negyedévente ellenőrizze és dokumentálja a menekülési útirányjelzők és biztonsági világítás működőképességét.
- A fióktelephelyen negyedévenként elvégzi és dokumentálja a tűzoltó készülékek készenlétben tartói ellenőrzését.
- A fióktelephelyen biztosítja a kft dolgozói részére az előzetes, vagy ismétlődő tűzvédelmi oktatást.

c./ PÉNZÜGYI VEZETŐ

- Elsősorú feladata az éves tűzvédelmi költségek összeállítása az Ügyvezető instrukciói és a hatóságok elvárásai alapján, figyelembe véve az új beruházások tűzvédelmi eszköz szükségleteit és ezek járulékos költségeit.
- Az éves költségigénynek tartalmaznia kell:
 - új beruházások tűzvédelmi eszköszükséglete
 - új eszközök, berendezések, kiegészítő eszközök vásárlása
 - meglévő eszközök, berendezések javítási, ellenőrzési költségei
 - nyomtatványok, tűzvédelmi kiadványok, szakirodalom költségei
 - külső vállalkozás igénybevétele (pl. oktatás, szakvizsgáztatás megtartására)
 - előre nem látható kiadások

d./ A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

- Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani.
- A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban – kipihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és szakvizsgán részt venni.
- Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani.
- A tűzveszélyre figyelmeztető, továbbá a megelőző tűzvédelem és a tűzoltóság céljait szolgáló tűzvédelmi biztonsági jeleket és feliratokat köteles figyelembe venni, valamint ezen jelzéseknek megfelelően cselekedni.
- Köteles a dohányzási tilalmat, szabályozást betartani.
- A rendelkezésre bocsátott eszközöket, gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. Tűzveszélyt jelentő eszközzel, illetve körülmény esetén munkát végezni tilos. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot azonnal meg kell szüntetnie, vagy intézkedést kell kérni felettesétől.
- A dolgozó felügyelet nélkül nem töltheti a lítium akkumulátorral működő elektronikus eszközöket (lap-topokat, mobil telefonokat stb.).

- Felforrósodott gépjármű utasterében és csomagtartójában a dolgozó nem hagyhat mobil telefont, lítiumakkumulátorral működő eszközt, tűzveszélyes folyadékot, hajtógázzal működő készítményeket.
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- Az üzemben, illetve a közvetlen munkahelyén készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket az utasításban foglaltak szerint szükség használni.
- A munka befejezésekor, illetve a műszak végén a dolgozó, a műhelyben és az irodában is köteles az általa használt gépeket, berendezéseket áramtalanítani.
A munkaidő végén tilos töltőn hagyni a töltést igénylő elektronikus eszközöket (lap-topokat, mobil telefonokat stb.).
Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Továbbá kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A helyiséget utolsóként elhagyó dolgozó eltávozás előtt köteles meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, vagy intézkedést kell kérni felettesétől.

e./ **A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ TŰZVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ**

- Tájékoztatja a kft ügyvezetőjét a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokról, szabályzatokról, szabványokról, irányelvekről, azok változásáról, ellenőrzései során alkalmazza azokat.
- Közreműködik a tűzvédelmi szabályzat elkészítésében.
- A balassagyarmati központban biztosítja a kft dolgozói részére az előzetes, vagy ismétlődő tűzvédelmi oktatást.
- A fióktelephely részére összeállítja és biztosítja az esedékes előzetes, és ismétlődő tűzvédelmi oktatás tematikáját.
- A tűzvédelmi feladatokról, határidőkről elektronikus nyilvántartást vezet.
- Ellenőrzi a jogszabályi előírás szerint elvégzendő, tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok végrehajtását, lejárát előtt jelzést ad az illetékes dolgozó részére.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességét, lejárát előtt a vizsga megújítását megszervezi.
- A balassagyarmati telephelyeken negyedévente ellenőrzi és dokumentálja a menekülési útirányjelzők és havonta a tűzgátló ajtó működőképességét.
- A balassagyarmati telephelyeken negyedévenként elvégzi és dokumentálja a tűzoltó készülékek készenlétben tartói ellenőrzését.
- Negyedévenként rendszeresen ellenőrzi a kft tűzvédelmi helyzetét, a jelen szabályzatban foglaltak megvalósítását, hiányosság feltárása esetén megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy példányát a kft ügyvezetőjének tájékoztatás céljából átadja.
- A rendszeres ellenőrzésen feltárt hiányosság megszüntetéséről utóellenőrzéssel győződik meg.

- A tűzvédelmi hatóság által végzett ellenőrzésen feltárt hiányosság megszüntetésére javaslatot tesz.

f./ LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG

- A 239/2011. (XI.18.) Kormányrendelet szerint Létesítményi tűzoltóság működtetése nem szükséges. A telephelyek tűzszakasz területéhez tartozó számított tűzterhelés nem éri el a rendelet 2. számú mellékletben meghatározott értéket, és az üzemi technológiai folyamat vagy egyéb helyi sajátosság alapján nem lett előírva a tűzvédelmi hatóság területi szerve részéről.

II. A TŰZVÉDELMI FELADATOK PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSÁNAK RENDJE

a./ Új beruházások tűzvédelmi eszközszükséglete:

- bővítésnél, illetve belső átalakításnál a tűzoltó eszköz és anyagigény megállapítása az érvényben levő jogszabályok alapján:
Felelős: tervező, vagy a tűzvédelmi szaktanácsadó
Beszerzésért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

b./ Új eszközök, berendezések, kiegészítő eszközök vásárlása, beszerzése:

- Javaslat megtételéért felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó
Beszerzésért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

c./ Meglevő eszközök, berendezések javítási, ellenőrzési költségei:

- Tűzoltó készülékek, berendezések időszakos ellenőrzése, felülvizsgálata, javítása
Ellenőrzés megszervezéséért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

d./ Egyéb tűzvédelmi felülvizsgálatok (elektromos, villámvédelmi stb.)

- Ellenőrzés megszervezéséért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

e./ Kis értékű eszköz anyag beszerzése (pl. tűzvédelmi jelző táblák stb.):

- Javaslat megtételéért felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó
Beszerzésért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

f./ Nyomtatványok, tűzvédelmi kiadványok, propagandaanyagok, szakirodalom költségei:

- Javaslat megtételéért felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó
Beszerzésért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

g./ Tűzvédelmi továbbképzések, szakvizsgák költségei:

- Javaslat megtételéért felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó
Megszervezéséért felelős: létesítménygazdálkodó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

h./ Előre nem látható kiadások:

- Javaslat megtételéért felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó
Pénzügyi fedezetet biztosítja: Ügyvezető

III. OKTATÁS, A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A DELTA - TECH Mérnöki Iroda Kft biztosítja, hogy valamennyi dolgozó tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő

feladatait - munkába állítás előtt, majd ismételt rendszeres oktatás keretében, - elsajátítsa, és meghatározott időn belül a részére előírt tűzvédelmi alap vagy szakvizsgát letegye.

Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig az adott munkakörben csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

Minden dolgozót munkába állítása előtt elméleti, és gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Az elméleti és gyakorlati oktatás megtartása a tűzvédelmi szaktanácsadó, a győri fióktelephelyen a tűzvédelmi megbízott feladata.

a. Alap-oktatás

Az oktatásban részt vesznek:

- Az újonnan felvett dolgozók munkába lépés előtt.
- Idegen vállalatok, kft-k dolgozói, akik építési, szerelési vagy egyéb munkavégzés céljából a létesítmény területén dolgoznak és itt-tartózkodásuk előreláthatólag egy hétnél tovább tart.
- Hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lépnek
- Tűzvédelmi szabálytalanság miatt a munkától korábban eltiltottak voltak

Az oktatást meg kell ismételni, ha a munkahelyen tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történik, továbbá ha azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv vagy az ügyvezető elrendeli (pl. tüzeset után).

Az általános elméleti oktatás során a dolgozókat a következőkre kell kioktatni:

- A tűzvédelem jogi szabályozására, a tűzvédelemre vonatkozó legfőbb törvények és utasítások ismertetésére
- A dolgozók jogszabályból eredő, a tűzvédelemmel összefüggő állampolgári kötelezettségeire
- A tűzvédelmi szabályzatban elrendeltekre
- A tűzjelzés szempontjaira, módjaira és az ebből eredő feladatokra
- Az általános megelőzés rendelkezéseire
- Dohányzási tilalom szabályainak megtartására
- Tiltó és tájékoztató táblák ismertetésére
- Tűz esetén követendő magatartási szabályokra
- A tűzvédelmi eszközök, berendezések ismertetésére és azok használatára
- Egyéb speciális előírásokra (ami épp akkor aktuális, pl.: egy tüzeset, **lítium akkumulátor tüzek**)
- A tűzvédelmi szabályok megsértésének, megszegésének jogkövetkezményeire

A gyakorlati oktatás során a dolgozókat az alábbiakra kell kioktatni:

- A munkahely és munkafolyamat sajátosságaira és tűzveszélyességére
- A munkafolyamatok során felhasznált anyagok tulajdonságaira veszélyeire (biztonsági adatlapok 2. és 5. pont), a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásaira
- A tűzjelzés módjára, lehetőségére, a riasztás jelére
- A tűzoltó felszerelések, készülékek elhelyezési helyeire
- Kijáratok, vészkijáratok helyeire

- Elektromos főkapcsoló, és a napelemes rendszer főkapcsoló működtetésére és helyére
- Gáz főelzáró működtetésére és helyére
- A munkahelyen tartható tűzveszélyes folyadékok, gázpalackok. Egyéb tűzveszélyes anyagok tárolási rendjére, előírásaira és helyeire, a tárolható mennyiségre

Az oktatás során az oktatott anyag elsajátításáról meg kell győződni, és ezt az oktatási naplóban kell igazolni.

b. Ismétlődő oktatás

Valamennyi dolgozót, (a tervezőket a fizikai és adminisztratív dolgozókat), **évente** ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

c. Oktatás külső megrendelő munkahelyén:

A DELTA - TECH Mérnöki Iroda Kft dolgozói külső megrendelés alapján nem saját telephelyén, hanem idegen cégek telephelyén is végeznek munkát, garanciális javításokat. Idegen cégek esetében a helyi sajátosságok oktatása az idegen cég feladatát képezi.

d. Tűzvédelmi szakvizsga

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény 22.§.(2) bekezdése alapján, a 45/2011./XII.07./ BM. sz. rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

A szakvizsgáztatás megszervezésére és lebonyolítására tűzvédelmi hatóságnál regisztrált külső vállalkozást kell igénybe venni.

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak.

(A kft területén szakvizsgára kötelezett munkakörökben dolgozók az alábbiak)

- Hegesztő és hegesztést irányító

A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes.

A szakvizsgát tett személyek részére a vizsgáztató vizsgabizonyítványt állít ki, és azt részükre ki kell adni. A hegesztést végző alkalmazott a szakvizsga bizonyítványt köteles magánál tartani és az ellenőrző hatóság, valamint a megrendelő tűzvédelmi szervezetének kérésére bemutatni. Tűzvédelmi szakvizsga hiányában a hatóság 50-500 ezer forint bírságot szabhat ki, a megrendelő tűzvédelmi szervezete saját telephelyén a hegesztést megtilthatja. A tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókról a tűzvédelmi szaktanácsadó köteles 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezetni, mely alapján lejárát előtt köteles az érintett dolgozók részére a tűzvédelmi szakvizsgát megszervezni. A győri fióktelephelyen a tűzvédelmi szakvizsgát a termelési asszisztens szervezi meg.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokról másolatot kell készíteni és azokat tűzvédelmi iratok között, illetve elektronikus pdf formátumban kell megőrizni.

IV. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, SZEMLE, FELÜLVIZSGÁLAT RENDJE.

A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályoknak, szabályzatoknak és szabványoknak.

Az ellenőrzés magába foglalja:

- Rendszeres és céllellenőrzést
- Tűzvédelmi szemlét
- A tűzvédelmi vagy e célt szolgáló gép stb. időszakos felülvizsgálatát.

Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés

- A tűzvédelmi megbízott hetente két alkalommal végzi el az ellenőrzést, az Ügyvezető megbízásából pedig szükség szerint.
- A tűzvédelmi szaktanácsadó munkafolyamatába építve heti rendszerességgel
- A munka befejezésével a telep bezárását megelőzően az utolsónak távozó dolgozó köteles végrehajtani.

A tűzvédelmi helyzetre kiható változások és jelentésük rendje:

Tűzvédelmi helyzetre kiható változásnak minősül:

- A helyiség használatbavétele, bővítése, használatának megváltozása, közlekedési út megváltozása.
- A tevékenység ideiglenes, vagy végleges megszűnése
- Tűzveszélyes gép, berendezés, tevékenység stb. felállítása, alkalmazása, megszüntetése
- Tűzveszélyes gép átalakítása nem tűzveszélyes géppé
- Raktározás, tárolás mennyiségi vagy a tűzvédelmi szabályzatban elrendeltek megváltoztatása

Az Ügyvezető intézkedik:

- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén az illetékes Tűzoltóság felé történő bejelentésről (a bevezetés előtt 15 nappal)
- A változásnak megfelelő, - tűzvédelmi tervező által elvégzendő, - kockázati osztályba sorolásról. Továbbá a tűzvédelmi szabályzat módosításáról vagy kiegészítéséről, a változás előtt.

A tűzvédelmi, vagy e célt szolgáló gép, berendezés, tűzoltóeszköz, helviségek, építmények felülvizsgálatának rendje.

- Az 1000 voltnál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítését követően, a használatbavétel előtt annak felülvizsgálatát el kell végezteni.

Felelős: létesítménygazdálkodó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- Telephelyeink 1000 voltnál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezéseinek időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatára a hatályos OTSZ 277. §. (1) bek. b) pontja 6 év gyakoriságot ír elő. A Villamos Biztonsági Szabályzat alapján a felülvizsgálatot a villamos biztonsági felülvizsgálat keretében a telephelyeken 3 évenként el kell végezteni, mivel a szigorúbb jogszabályt kell alkalmazni. A 3 éves ciklus miatt az OTSZ által előírt 6 éves gyakoriság biztosított. A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban előírt időpontig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlően igazolni kell. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Felelős: létesítménygazdálkodó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatát balassagyarmati székhelyen és a balassagyarmati telephelyen 6 évenként kell elvégezteni a hatályos OTSZ-ben foglaltak szerint, a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban előírt időpontig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlően igazolni kell. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Felelős: létesítménygazdálkodó

- A norma szerinti villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatát a győri fióktelephelyen 6 évenként kell elvégezteni a hatályos OTSZ-ben foglaltak szerint, a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban előírt időpontig meg kell szüntetni, melynek

tényét hitelt érdemlően igazolni kell. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Felelős: tűzvédelmi megbízott győri telephely

- A norma szerinti villámvédelmi berendezés éves üzemeltetői ellenőrzését a győri fióktelephelyen évenként kell elvégezni a hatályos OTSZ-ben foglaltak szerint, a tapasztalt hiányosságokat az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben előírt időpontig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlően igazolni kell. A tűzvédelmi ellenőrzés szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Felelős: tűzvédelmi megbízott győri telephely, feladattal megbízott villanszerelő

- A tűzoltó készülékeket negyedévente (ciklusidő 3 hónap + 1 hét) szemrevételezéssel az OTSZ szerinti szempontok szerint kell a készenlétben tartónak ellenőrizni, majd a Tűzvédelmi Üzemeltetés Napló kitöltésével (jelen szabályzat 4. számú melléklete) kell az ellenőrzést dokumentálni.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- Az MSZ EN 3 szabványsorozat szerint gyártott tűzoltó készülékeket évenként (ciklusidő 12 hónap + 1 hónap) kell OKF engedéllyel rendelkező szakvállalkozóval karbantartatni a hatályos OTSZ rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- Az irattári tűzgátlóajtó működésének ellenőrzését havonta el kell végezni.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó

- A menekülési útirányjelzők és a biztonsági világítás ellenőrzését **negyedévente** el kell végezni.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- A telephelyen készenlétben tartott tűzivíz forrásokat félévenként (ciklusidő 6 hónap + 1 hét) kell az üzemeltetőnek ellenőrizni a hatályos OTSZ rendeletben foglaltak szerint, majd a Tűzvédelmi Üzemeltetés Napló kitöltésével (jelen szabályzat 5. számú melléklete) kell az ellenőrzést dokumentálni. A jogszabályban előírt ellenőrzési feladatok előírt tartalma miatt a társaság az ellenőrzést szakvállalkozással végezteti el. Az ellenőrzés dokumentálását a megbízott szakvállalkozás végzi az előírt formában.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- A telephelyen készenlétben tartott tűzivíz forrásokat évenként (ciklusidő 12 hónap + 1 hónap) kell OKF engedéllyel rendelkező szakvállalkozóval felülvizsgáltatni a hatályos OTSZ rendeletben foglaltak szerint, majd a Tűzvédelmi Üzemeltetés Napló kitöltésével (jelen szabályzat 5. számú melléklete) kell az ellenőrzést dokumentálni. Az ellenőrzés dokumentálását a megbízott szakvállalkozás végzi az előírt formában.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- Az 1000 m²-nél nagyobb új ipari épületek, illetve meglévő építmény rendeltetésváltozása esetén a használatbavételt követő 60 napon belül a tulajdonosnak Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (TMMK) kell rendelkeznie. A TMMK-t csak tűzvédelmi mérnök végzettségű szakember készítheti. A TMMK NEM SELEJTEZHETŐ!

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

- Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel felül kell vizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az OTSZ –ben foglaltak szerint. A TMMK felülvizsgálatát a tűzvédelmi helyzet

változása esetén 30 napon belül el kell készíttetni, a változást a kézikönyvön át kell vezetni.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri fióktelephely

V. LÉTESÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

a. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Ezen szabályzatban foglalt megelőző tűzvédelmi szabályokat minden személy köteles betartani, külön felhívás nélkül. Ez vonatkozik azon személyekre is, akik nem a kft alkalmazásában állnak, időszakosan vagy átmenetileg tartózkodnak itt. E szabályok megsértése esetén az elkövető ellen személyi felelősségre vonást, súlyosabb esetben szabálysértési eljárást kezdeményeznek.
- Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- A tűzveszélyre figyelmeztető, továbbá a megelőző tűzvédelem és a tűzoltóság céljait szolgáló biztonsági jeleket és feliratokat minden dolgozó, és a kft területén dolgozó, nem a kft alkalmazásában álló személy köteles figyelembe venni, valamint ezeknek a jelzéseknek megfelelően cselekedni.
- Kézi tűzoltó készülékeket, tűzcsapszekerényeket, a közművek nyitó- és záró szerelvényeit, a villamos berendezések kapcsolóit eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg se szabad.
- A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- A karbantartás során esetlegesen keletkező, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tároló edénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Tilos felügyelet nélkül tölteni a lítium akkumulátorral működő elektronikus eszközöket (lap-topokat, mobil telefonokat stb.).
- Felforrósodott gépjármű utasterében és csomagtartójában tilos mobil telefont, lítiumakkumulátorral működő eszközt, tűzveszélyes folyadékot, hajtógázzal működő készítményeket hagyni.
- Elektromos berendezések, - az állandó üzemű berendezések kivételével, - csak felügyelet mellett üzemeltethetők.
- A munkaidő végén tilos töltőn hagyni a töltést igénylő elektronikus eszközöket (lap-topokat, mobil telefonokat stb.).
- Az utolsó műszak után gondoskodni kell az irodai helyiségekben, műhelyekben, a nem állandó üzemű elektromos üzemű gépek, berendezések áramtalanításáról, feszültségmentesítéséről. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Továbbá kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A helyiséget utolsóként elhagyó dolgozó eltávozás előtt köteles meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, vagy intézkedést kell kérni felettesétől.

b. DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG, GYÚJTÓFORRÁS HASZNÁLATA

Égő dohány-neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására, használatára szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Tűzvédelmi szempontból az alábbi helyiségekben tilos a dohányzás, a nyílt láng, a gyújtóforrás használata:

- öltöző
- raktár
- veszélyes-hulladék tároló
- irattár
- tároló

A helyiségekben a dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

Egészségügyi szempontból zárt térben, és a közforgalmú bejárat 5 méteres körzetében tilos a dohányzás, melyet az épület bejárati ajtójának külső oldalán jól láthatóan elhelyezett táblával jelölni kell.

A nemdohányzók érdekében hozott törvény szerint **dohányzóhelyet** az alábbi területen jelölök ki:

Balassagyarmati Központi Telephelyen:

- a kerékpártárolónál, szabadtéren,

Balassagyarmati fióktelephelyen:

- a kerékpártárolónál, szabadtéren,

Győri fióktelephelyen:

- a cégvezetés nemdohányzó intézménnyé nyilvánította, a telephely területén nincs kijelölve

A dohányzó helyet „**KIJELÖLT DOHÁNYZÓ HELY**” feliratú táblával jelölni kell, illetve megfelelő számú és nagyságú hamutartót kell elhelyezni.

A 18. életévüket be nem töltött személyek még a kijelölt dohányzó helyen sem dohányozhatnak.

A dohányzási korlátozás ellenőrzése:

Az intézkedési jogkörrel rendelkező dolgozók, a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértő személyt a jogsértés haladéktalan befejezésére kötelesek felhívni. A felhívás eredménytelensége, illetve a tilalmat, korlátozást szándékosan több ízben megsértőt fegyelmi, vagy szabálysértési eljárásra kell javasolni.

Felelős: ügyvezető, cégvezető, tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott

c. RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

Az OTSZ 9. §-a az anyagokat az alábbi tűzveszélyességi osztályba sorolja:

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
- Mérsékelten tűzveszélyes
- Nem tűzveszélyes

Az OTSZ 9. §-t, az anyagok besorolási kritériumait jelen szabályzat 12. számú melléklete tartalmazza.

Az anyag csomagolásán, az Uniós CLP rendelet szerint feltüntetett tűzveszélyre figyelmeztető felirat, piktogram eltér az anyag OTSZ-ben meghatározott tűzveszélyességi osztályától!

Tűzvédelmi szempontból az anyag tűzveszélyességi osztálya az OTSZ, - jelen szabályzat 12. számú mellékletébe beemelt, - 9.§-a alapján állapítható meg.

Általános szempontok

- Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, továbbá 300 liter, vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- Hulladékot csak az erre a célra kialakított területen szabad tárolni.

Tárolási és használati előírások:

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba, és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot és aeroszolt tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon vagy fémszekrényben szabad.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pincszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
- Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
- Az éghető folyadékot tartalmazó edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók.
- Valamennyi tároló edényen az illető anyag (folyadék) tűzveszélyességi fokozatát és magyar nyelvű megnevezését fel kell tüntetni. (fel kell címkézni)
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó készítmény/anyag tárolásával, használatával megbízott személynek rendelkezni kell valamennyi tárolt, használt készítmény/anyagfajta biztonsági adatlapjával. A tárolás, használat megkezdése előtt a biztonsági adatlap 5. szakaszát (Tűzoltási intézkedések) a megbízott dolgozó köteles megismerni.
- A veszélyes készítmény/anyag biztonsági adatlapja alapján a szokványostól eltérő tűzoltásra és egyéb biztonsági szabályokra figyelmeztető előírásokat a tárolási helyen ki kell függeszteni.
- Fémhordókat a záródugóval felfelé fordítva szabad tárolni.
- Anyag-fajtánként csak egy megkezdett edény lehet.
- Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba, és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékok szállítóedényekbe, illetve kisebb edényekbe (kanna, flakon stb.) való kiszerezéséhez olyan nagyságú fém tepsit, vagy minősített kármentő edényt kell használni, hogy az áttöltéskor a padozatra, környezetre fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve mérsékelten tűzveszélyes folyadék ne kerülhessen.
- Az esetlegesen kiömlött folyadékot haladéktalanul fel kell itatni és a tepsit ki kell takarítani.

- Gondoskodni kell arról, hogy a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba, és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék ne kerüljön a szennyvíz, vagy esővíz elvezető csatornába, árokba.
- A használathoz biztosítani kell felitató anyagot, illetve a felitatott anyag tárolására szolgáló edényt.

Felelős: műhelyvezetők, projektvezetők, csoportvezetők

d. KÖZLEKEDÉSI UTAK, KIJÁRATOK, VÉSZKIJÁRATOK:

- Ajtóbejáratot, folyosót, belső és külső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében szabadon kell tartani, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. A téli időszakban az utakról a havat le kell takarítani oly mértékben, hogy veszély esetén az épület, létesítmény a tűzoltóság részére megközelíthető legyen.
- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

e. TŰZELŐ- ÉS FŰTŐBERENDEZÉSEK

- A tüzelő, fűtő és hőfejlesztő berendezéseket csak a gyártó, illetőleg forgalmazó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni. A gépkönyvben meghatározott időszak szerint esedékes karbantartásukat szakvállalkozással el kell végeztetni.
- A gázüzemű tüzelőberendezések kéményinek ellenőrzését két évente, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente szakvállalkozóval el kell végeztetni.

f. SZELLŐZTETÉS, ELSZÍVÓ BERENDEZÉS

- A műhelyek szellőztetése természetes úton megoldott. A szerelőműhelyekben alkalmazott nyitható felülvilágítók nem tűzvédelmi előírás miatt lettek kialakítva. Hő- és füstelvezetés kialakítása létesítményeinkben nem előírás.
- A hegesztő műhelyben levő elszívó berendezés működőképességét állandó jelleggel biztosítani kell, kialakítása munkavédelmi célból történt.
- A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.
- A telepített légkezelő berendezéseket csak a gyártó, illetőleg forgalmazó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.

VI. GÉPI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

a. Gépi berendezés, eszköz

- Kizárólag olyan erő- és munkagép használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

b. Világító berendezés és világító eszköz

- Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen. A világító berendezéseken éghető, díszítő anyagot elhelyezni tilos.
- A műhelyekben lévő világító berendezés rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. Ideiglenes, provizórikus világítási rendszer alkalmazása tilos.

- Kézi világítás céljára csak elemes vagy akkumulátoros lámpa használható.
- Az elektromos áramforrásról működő menekülési útirányjelzők működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről Tűzvédelmi üzemeltetési Naplót kell vezetni. A menekülési útirányjelzők meghibásodott elemét (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

c. Villamos berendezés, villámvédelem

- A villamos berendezések, elektromos kapcsoló szekrények kapcsolóinak, főkapcsolóinak a helyzetét magyar nyelvű felirattal kell ellátni. Az elektromos főelosztókban az elosztószekrény egyvonalas kapcsolási rajzát el kell helyezni.
- A villamos berendezés, fogyasztókészülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A villamos berendezést meg kell tisztítani minden olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga is meggyulladhat.
- A csoportosan elhelyezett villamos berendezéseket (kapcsolók, biztosítékok) rendeltetésüket jelző felirattal, továbbá a kapcsolók ki-be kapcsolt helyzetét „ki-be” felirattal meg kell jelölni.
- A napelemes rendszer telepítésére, használatára, a kihelyezendő biztonsági jelekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell tartani (TvMI 7.4, MSZ HD 60364-712-7:2016).
- Akkumulátor töltés épületben csak akkor végezhető, ha a helyiség kialakítása megfelel a töltő-helyiségre vonatkozó valamennyi jogszabály és szabvány előírásnak. Akkumulátor töltése szabadtéren csak a töltő gépkönyvében előírtak szerint végezhető.
- A villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.
- Csak megfelelő értékű biztosítékot szabad alkalmazni. A biztosítékokat átkötni szigorúan tilos, a kiolvadt olvadó biztosítékot, meghibásodott kismegszakítót minden esetben azonos értékű újjal kell pótolni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

VII. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, FELSZERELÉSEK

- A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően – a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében – úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Azokat helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.
- A tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m talpmagassággal kell a fal tartón rögzíteni.
- A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.
- A kiürült, vagy használatba vett készüléket függetlenül attól, hogy milyen mértékben használódott el, ki kell cserélni, javításáról, újratöltéséről gondoskodni kell.

- A készenlétben tartott MSZ EN 3 szabvány szerinti tűzoltó készülékek évenkénti alapkarbantartását, a készülék élettartamának 5. és 15. évében középkarbantartását, 10. évében teljes körű karbantartását a meghatározott kor elérése előtt, OKF regisztrációs-számmal rendelkező szakvállalkozással el kell végeztetni.
- Ki kell cserélni azt a készüléket, amely javíthatatlan meghibásodást szenvedett, illetve porral oltó esetében a meghatározott 20 éves használati ideje lejárt.

a. Vízszerezés, oltóvíz

Balassagyarmati Központi székhely:

- Az oltóvíz igénybevételére, az Ipari Park kezelésében levő, az Ipari Park Kft területén a személyzeti bejárat melletti sarkon, valamint nyugati irányban a telek sarkánál 1-1 db földfeletti tűzcsap van telepítve.
- Az új csarnokrészben 2 db 20 m-es lapos tömlővel felszerelt fali tűzcsap van készenlétben tartva, tűzcsapszekrényvel és szerelvényekkel.

Balassagyarmati telephely:

- Az oltóvíz igénybevételére 100 m-es körzetben, - az Ipari Park kezelésében levő, - az Ipari Park területén a fióktelephely előtti parkoló és út közötti zöld területen 1 db, valamint kelti irányban az út melletti zöld területen 1 db földfeletti tűzcsap van telepítve.

Győri fióktelephely:

- Az oltóvíz igénybevételére, az Ipari Park kezelésében levő, az Ipari Park Kft területén, a Kőrösfal úton 100 m-es körzetben 2 db földfeletti tűzcsap van telepítve.
- Az épületben kiépített tűzivíz vezetéken az összeszerelő csarnok földszintjén 1 db, a daraboló helyiségben 1 db, a galéria szintjén 1 db; az iroda földszinti részén 1 db, emeleti közlekedő részen 1 db fali tűzcsap szerelvényekkel áll rendelkezésre.

A vállalkozás tulajdonát képező, oltóvizet biztosító falitűzcsapok karbantartását, mindenkor hozzáférhetőségét (megközelíthetőségét), fagy elleni védelmét biztosítani kell.

Gondoskodni kell a tűzcsapszerelvények állandó, készenléti helyen történő tartásáról. A meghibásodott tűzcsapszekrényeket, eszközöket ki kell cserélni, illetve pótlásukról gondoskodni kell.

A falitűzcsapot és szerelvényeit csak tűzoltási célra szabad igénybe venni.

b. Kézi tűzoltó készülékek

- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:
 - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b) ahol az OTSZ előírja,
 - c) jogszabályban meghatározott egyéb esetekbenaz OTSZ 16. mellékletében foglalt 2. táblázat szerint.

A készenlétben tartott készülékek helyét a hatályos OTSZ-ben foglalt biztonsági jellel kell megjelölni.

Balassagyarmati székhely önálló rendeltetési egységek tűzoltó készülék szükséglete:

Épület és szabadtér	m2	OE
<u>Földszint</u>		
Recepció, irodák	182,72	4
Összeszerelő csarnok 1, lakatos műhely	347,16	6
Elektromos szerelőműhely (volt CNC)	90,00	3
Raktár (volt forgácsoló)	57,26	3
Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely	23,08	1
Targonca garázs, raktár	62,04	3
Összeszerelő csarnok 2	631,5	9
<u>Emelet</u>		
Tervező műterem, iroda	178,95	4
Iroda, tárgyaló (emelet)	37,81	2
Raktár (emelet)	89,06	3
Galéria szint	86,93	3
<u>Jogszabály előírás</u>		
Gépjárművek (ADR 1.1.3.6 szerinti szállítás), db/gépjármű		1 db 2 kg-os

▪ **Készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek (Balassagyarmat, Ipari Park 5.):**

Helyiség	Típus									
	Porral oltó ABC típus			CO ₂ oltó		Egyéb				
	6 k g	1 k g	2 k g	2 k g	5 k g					
Recepció	1									
Összeszerelő csarnok	2									
Elektromos szerelőműhely	1									
Raktár	1									
Targonca garázs, raktár	1									
Lakatos műhely (műhely vezető)	1									
Veszélyes-hulladék tároló	1									
Raktár (emelet)	1									
Iroda, tárgyaló (emelet)	1									
Tervező műterem					2					
Összeszerelő csarnok (északi)	3									
Galéria folyosó	1									
Műszerész műhely 2.					1					
Mobil helyszíni szereléshez	1									
Tgk Ford Tranzit, Renault (ADR)			2							
Személygépkocsik (ADR)			10							
Összesen:	14		12		3					

A telephelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékek oltásteljesítménye és elhelyezése megfelel a hatályos OTSZ előírásainak, és hatályos rendeleteknek.

Balassagyarmat telephely önálló rendeltetési egységek tűzoltó készülék szükséglete:

Épület és szabadtér	m2	OE
<u>Földszint</u>		
Közlekedők és veszélyes készítmény tároló	83,50	3
Forgácsoló műhelyek	206,59	5
Lakatos és daraboló műhely	110,47	4
Hegesztő műhely	36,37	2
<u>Emelet</u>		
Szociális helyiségek és iroda	128,4	4
<u>Szabadtér</u>		
Veszélyes készítmény tároló és veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely	3,36	1
c.) Jogszály előírás		
Hegesztés		1 db 6 kg-os porral-oltó

▪ **Készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek (Balassagyarmat, Ipari Park 7.):**

Helyiség	Típus									
	Porral oltó ABC típus			CO ₂ oltó		Egyéb				
	6 kg	1 2 kg	2 kg	2 kg	5 kg					
Földszint közlekedők és veszélyes anyag tároló	1									
CNC forgácsoló műhely	1			1						
Hegesztő műhely	1									
Emelet folyosó	1									
Szabadtér, veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely	1									
Összesen:	5			1						

A telephelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékek oltásteljesítménye és elhelyezése megfelel a hatályos OTSZ előírásainak, és hatályos rendeleteknek.

Győri fióktelephely önálló rendeltetési egységek tűzoltó készülék szükséglete:

Épület és szabadtér	m2	OE
<u>Földszint</u>		
Irodarész	269,40	5
Összeszerelő csarnok, műhelyek	724,85	10
Raktársátor (ponyvaszerkezetű épület)	55,00	3
<u>Emelet</u>		
Irodarész	262,68	5
Galéria szint	282,54	5
c.) Jogszály előírás		
Hegesztés		1 db 6 kg-os
Gépjárművek (ADR 1.1.3.6 szerinti szállítás), db/gépjármű		1 db 2 kg-os

▪ **Készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek (Győr, Kőrösfalva u. 7.):**

Helyiség	Típus									
	Porral oltó ABC típus			CO ₂ oltó		Egyéb				
	6 k g	1 2 k g	2 k g	2 k g	5 k g					
Iroda földszint folyosó	1									
Iroda emelet folyosó	1									
Műhely személy bejárati ajtó mellett	1									
Műhely galéria, műhelyvezetői ajtónál	1									
Tervező Iroda				2						
Műhely, szerverszoba ajtó mellett				1						
Mérőszoba	1									
Hegesztő műhely	1									
Mobil (külső szereléshez)	1									
Gázmérő mellett (tervezői előírás)		1								
Személy-, tehergépkocsi (ADR)			4							
Raktársátor	2									
Tartalék			2	1						
Összesen:	9	1	6	4						

A telephelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékek oltásteljesítménye és elhelyezése megfelel a hatályos OTSZ előírásainak, és hatályos rendeleteknek.

VIII. MAGATARTÁSI ELŐÍRÁSOK TŰZ ESETÉN

1. Aki a készenlétben tartott eszközökkel el nem oltható tüzet, tűzre utaló körülményt észlel, az

a) telefonon jelzi a 112-es segélyhívó számon, az alábbi információk megadásával:

- mi ég, mit veszélyeztet a tűz,
- a tűz kiterjedése,
- a tűz helyszíne (cím, emelet, egyéb, a helyszín pontos leírása, a megközelítést segítő információk),
- van-e emberélet veszélyben, történt-e sérülés,
- jelző személy neve, telefonszáma,

b) ha van az épületben tűzjelző berendezés, akkor annak kézi jelzésadóját működteti (a kézi jelzésadó jellemző piktogramját az 1. kép szemlélteti),



1. kép: Kézi jelzésadó szabvány szerinti jelölése

c) értesíti a tűz esetén feladatot ellátó, illetve intézkedésre jogosult személyt (munkahelyi vezető, biztonsági szolgálat, portaszolgálat, egyéb),

d) értesíti az épületben tartózkodó személyeket a rendelkezésre álló lehetőségek szerint (pl. személyesen, hangosbemondón vagy más alkalmas módon) figyelembe véve az esetleges észlelési akadályokat (pl. cselekvőképességükben korlátozott személyek, hallássérültek, idegen nyelvet beszélők).

2. A tűz által veszélyeztetett területet, szükség szerint az épületet el kell hagyni az alábbiak szerint:

a) az érintett személyeknek a tevékenységüket be kell fejezni, kivéve azokat a tevékenységeket, amelyek befejezése további veszélyt okozhat, súlyosbíthatja a tűz következményeit,

b) gondoskodni kell a veszélyforrások megszüntetéséről, eltávolításáról, ha azokat a tűz veszélyeztetheti,

c) ha van kijelölt menekülési útvonal, akkor azokat kell igénybe venni (a menekülési útvonal jellemző piktogramját a 2. kép szemlélteti),



2. kép: Menekülési útvonal szabvány szerinti jelölése

d) menekülésre kifejezetten kijelölt felvonók, biztonsági felvonók kivételével a felvonók menekülésre nem használhatók, kiürítés a lépcsőházakon keresztül történik,

e) a menekülésükben korlátozott, valamint a helyismerettel nem rendelkező személyeket segíteni kell,

- f) füst jelenléte esetén a padló közelében jelenlévő frisslevegő réteget ki kell használni,
- g) ajtón való áthaladás után az ajtót be kell csukni a füst terjedésének korlátozása céljából,
- h) ha van kijelölt gyülekezési hely, akkor ott kell gyülekezni és várni a további utasításra (a gyülekezési hely jellemző piktogramját a 3. kép szemlélteti),



3. kép: Gyülekezési hely szabvány szerinti jelölése

i) aki a veszélyeztetett területet saját erőből nem tudja elhagyni, az jelezze tartózkodási helyének megadásával telefonon vagy más módon (élőszóval az épület ablakából, egyéb módon).

3. A tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel abban az esetben lehet megkezdeni, ha azt az érintett személy önmaga és mások veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani (a tűzoltó készülék jellemző piktogramját a 4. kép szemlélteti).



4. kép: Tűzoltó készülék szabvány szerinti jelölése

4. Az érintett személyek kötelesek a tűzoltóság tevékenységét elősegíteni, a tűzoltás-vezető utasításait végrehajtani.

5. A tűz esetén feladatot ellátó személyek kötelesek a feladatuk végrehajtására, amennyiben az önmaguk és mások veszélyeztetése nélkül végrehajtható, különös tekintettel az áramtalanításra, közműelzárásra, technológiai folyamatok leállítására.

A feladatok irányításáért felelős:

a műhelyvezető, projektvezető

távollétében a helyszínen tartózkodó munkairányító.

A jogszabályi jelentési kötelezettség nem vonatkozik az eloltott tűzre.

Ha a Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzeset következtében Biztosító felé érvényesítendő biztosítási esemény történt, a tüzesetet az eloltást követő legrövidebb időn belül be kell jelenteni a segélyhívó számon, a szükséges a tűzvizsgálat elvégzése céljából.

A tűzjelzés céljára felhasználható telefonokat állandóan használható állapotban kell tartani, és gondoskodni kell zavartalan megközelítésükről.

A központi telefonok mellett ki kell függeszteni az egységes (112) segélyhívó számot.

A tűzjelzés bármely vezetékes, vagy mobil telefonról is ingyen megtehető.

IX. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- A kft egész területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján a biztonsági szabályok és előírások betartása mellett szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek:

A DELTA - TECH Kft egész területére, illetve a tevékenység során a megrendelő telephelyén végzendő munkákra:

tűzvédelmi megbízottak

műhelyvezetők,

illetve az adott projekt vezetője.

- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- Az írásos feltétel meghatározást 2 példányban kell kiállítani, melynek egyik példányát a munkavégzőnek kell átadni, a másik példány a kiállítónál marad. Az írásos feltétel meghatározás minta nyomtatványát jelen tűzvédelmi szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a külső szervezet, vagy személy adja ki, amelyet a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgálathoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz és robbanásveszélyes körülményt meg nem szüntették.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- Szükség esetén az éghető anyagokat a helyszínről, illetve a veszélyeztetett környezetből el kell távolítani, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni (pl. vizes ponyva).
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- Tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A hegesztő felszerelésekről törzskönyvet kell vezetni. A hegesztő szerszámokat kölcsönadni, vagy idegeneknek átengedni tilos. A hegesztő szerszámokat az ellenőrzéssel megbízott dolgozókkal, vagy külső vállalkozóval felül kell vizsgáltatni és a vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.

Felelős: tűzvédelmi szaktanácsadó, tűzvédelmi megbízott győri telephely

X. KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS

A meglévő építmény kockázati osztályba sorolását tűzvédelmi dokumentációért felelős személy (tűzvédelmi szakmérnök) jogosult elvégezni az építmény, - OTSZ 282 §.-ban meghatározott mértékű, - bővítése, átalakítása, rendeltetésváltozása esetén.

A rendeltetéssel összefüggő kockázati osztályba sorolásra iránymutató TvMI 14.2. 3.6.1. pont 18. sora alapján Fémszerkezetgyártás, fémmegmunkálás, esztergálás a kockázati egység kockázata AK.

XI. TŰZVÉDELMI BIZTONSÁGI JELEK ELHELYEZÉSI TERVE

Székhely: Balassagyarmat, Ipari Park 5.

1. Dohányozás és nyílt láng használata tilos	
- öltöző	1 db
- raktár	1 db
- veszélyes-hulladék munkahelyi gyűjtőhely	1 db
- irattár	1 db
2. Kijelölt dohányzóhely	1 db
3. Tűzvédelmi jel, tűzoltó készülék	17 db
4. Tűzvédelmi jel, fali tűzcsap	2 db
5. Telefonszámok (mentők, tűzoltók, rendőrség)	2 db
6. Elektromosságot jelző villámjel	valamennyi elektromos szerelvényen
7. Tűzeseti főkapcsoló	1 db
8. Gáz főelzáró	1 db
9. Menekülési útirányjelző lámpatest	24 db

Telephely: Balassagyarmat, Ipari Park 7.

1. Dohányozás és nyílt láng használata tilos	
- öltöző	1 db
- veszélyes készítmény tároló	1 db
- veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely	1db
2. Kijelölt dohányzóhely	1 db
3. Tűzvédelmi jel, tűzoltó készülék	6 db
4. Telefonszámok (mentők, tűzoltók, rendőrség)	3 db
5. Elektromosságot jelző villámjel	valamennyi elektromos szerelvényen
6. Tűzeseti főkapcsoló	1 db
7. Gáz főelzáró	1 db
8. Menekülési útirányjelző lámpatest	13 db

Fióktelephely: Győr, Kőrösfalva u. 7.

1. Dohányozás és nyílt láng használata tilos	
- öltöző	1 db
- galéria raktár	1 db
veszélyes-hulladék üzemi gyűjtőhely	1 db
2. Telefonszámok (mentők, tűzoltók, rendőrség)	2 db
3. Tűzvédelmi jel, tűzoltó készülék	10 db
4. Tűzvédelmi jel, fali tűzcsap	5 db
5. Elektromosságot jelző villámjel	valamennyi elektromos szerelvényen
6. Tűzeseti főkapcsoló	1 db

7. Tűzeseti főkapcsoló napelemes rendszer	1 db
8. Telepített napelemes rendszerre felhívó biztonsági jel	4 db
9. Gáz főelzáró	1 db
10. Menekülési útirányjelző lámpatest	24 db
11. Biztonsági világítás lámpatest	61 db
12. Telepített napelemes rendszerre felhívó biztonsági jel	4 db

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- Ezen tűzvédelmi szabályzat betartása és betartatása minden vezető és minden dolgozó számára kötelező, melyeknek elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonást fogok alkalmazni.
- A szabályzatot a dolgozókkal oktatás formájában kell megismertetni, figyelembe véve az egyes területekre vonatkozó részeket is.
- Az egyes területekre, helyiségekre vonatkozó egyedi tűzvédelmi használati szabályokat ismertetni kell a dolgozókkal, valamint a munkaterület jól látható helyén ki kell függeszteni. A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat jelen szabályzat 14.-16. számú melléklete tartalmazza.
- Az összeszerelő csarnokok, műhelyek területén gyártási folyamatok, üzemi próbák, próbaüzem céllal bevezetendő új technológiai eljárások alkalmával, a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványokat és utasításokat az adott projekt vezetője köteles figyelembe kell venni, azok betartását a projektbe beosztott dolgozóktól, alvállalkozóktól köteles megkövetelni, és a technológiai folyamat beindításánál köteles érvényesíteni.
- Minden vezető köteles a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályoknak, előírásoknak, utasításoknak érvényt szerezni elsősorban az emberi élet védelme, valamint a nagy értékű és termelékenységgű gépek, berendezések védelme, biztonságának megóvása érdekében.

Balassagyarmat, 2024. október 01.

Oravecz Tibor
ügyvezető

Készítette: **Polyák László**
tűzvédelmi előadó
2660 Balassagyarmat, Váci Mihály utca 44.
Mobil: +36-20 555 6390, e-mail: laszlo.polyak@deltatech.hu
Nyilvántartási szám: 01-0902-05/2006.05.30.
BM Katasztrófavédelmi és Oktatási Központ Budapest